

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов ОАО "Коммуэнерго" за 2012 год.

Данные об объеме недопоставленной электроэнергии в результате аварийных отключений электрической энергии за 2012 год.

В сетях ОАО «Коммуэнерго» за 2012 год аварийных отключений оборудования не произошло. Соответственно, недопоставленной электроэнергии в результате аварийных отключений электрической энергии по сетям ОАО «Коммуэнерго» за 2012 год нет.

За 2012 год зафиксировано 2407 внеплановых отключений объектов электрических сетей ОАО «Коммуэнерго». Виды отключений приведены в сводной таблице:

Виды повреждений	Итого за год
Аварии	0
Всего внеплановых отключений по ОАО «Коммуэнерго», в т.ч.:	2407
Повреждения ЛЭП 10кВ	426
Повреждения ЛЭП 0,4кВ	1640
Повреждения в ТП	102
Повреждения в сетях > 10кВ	0
Отключения эл. установок по заявке пожарных	234
По другим причинам	5