

**Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов ОАО «Коммуэнерго» за 2013 год.**

За 2013 год зафиксировано 2751 внеплановых отключений объектов электрических сетей ОАО «Коммуэнерго». Виды отключений приведены в сводной таблице:

<b>Виды повреждений</b>	<b>Итого за год</b>
<b>Аварии</b>	0
<b>Всего внеплановых отключений по ОАО «Коммуэнерго», в т. ч.:</b>	2751
Повреждения ЛЭП 10кВ	436
Повреждения ЛЭП 0,4кВ	1959
Повреждения в ТП	134
Повреждения в сетях > 10кВ	1
Отключения эл. установок по заявке пожарных	212
По другим причинам	9