

Вывод из эксплуатации участков тепловых сетей обособленных подразделений ОАО "Коммуэнерго" за 1 квартал 2018 г.

Обособленное подразделение ОАО "Коммуэнерго"	Номер источника	Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Наружный диаметр трубопровода, м	Принадлежность	Тип прокладки	Назначение	Дата вывода из эксплуатации	Основание
Советское ПК и ТС	16	УТ8	Советская 15	9	25	Коммуэнерго	Надземная	Отопление	16.01.2018	На основании отказа потребителя от теплоснабжения
Котельническое ПК и ТС	1	УТ12	Советская 93 (ЦДО)	8,3	57	Коммуэнерго	Надземная	Отопление	16.01.2018	На основании отказа потребителя от теплоснабжения
Котельническое ПК и ТС	1	УТ51	УТ50	39,4	76	Коммуэнерго	Надземная	Отопление	19.01.2018	На основании отключения от теплоснабжения всех потребителей на данном участке
Нолинское ПК и ТС	1	УТ15	Б. Чиркова 7	13	42	На обслуживании	Надземная	Отопление	30.01.2018	На основании отказа потребителя от теплоснабжения
Нолинское ПК и ТС	9	ТК-3	ТК-4	42	76	Коммуэнерго	Подземная бесканальная	Отопление	30.01.2018	На основании отключения от теплоснабжения всех потребителей на данном участке
Яранское ПК и ТС	12	ТК-12	УТ-5	38	57	Коммуэнерго	Подземная канальная	ГВС	02.02.2018	На основании отказа потребителя от ГВС
Яранское ПК и ТС	12	ТК-4	д/к Сказка	6	57	Коммуэнерго	Подземная канальная	ГВС	02.02.2018	На основании отказа потребителя от ГВС
Яранское ПК и ТС	12	УТ-1	ТК-12	103	57	Коммуэнерго	Надземная	ГВС	02.02.2018	На основании отказа потребителя от ГВС
Яранское ПК и ТС	12	УТ-5	УТ-6	133	57	Коммуэнерго	Надземная	ГВС	02.02.2018	На основании отказа потребителя от ГВС
Яранское ПК и ТС	12	УТ-6	ТК-4	5,5	57	Коммуэнерго	Надземная	ГВС	02.02.2018	На основании отказа потребителя от ГВС
Яранское ПК и ТС	12	ЦТП	УТ-1	56	57	Коммуэнерго	Надземная	ГВС	02.02.2018	На основании отказа потребителя от ГВС
Яранское ПК и ТС	10	ТК-1	Пожарная часть (К. Маркса 10)	1,5	89	Коммуэнерго	Подземная бесканальная	Отопление	02.02.2018	На основании отказа потребителя от теплоснабжения
Нолинское ПК и ТС	14	ТК-5	Коммуны 50	52	89	Коммуэнерго	Подземная канальная	Отопление	15.02.2018	На основании отказа потребителя от теплоснабжения

Начальник ПТТО



Глухих В.Б.